
OBRYS ZADASZENIA NAD DOKAMI
STACJA ŁADOWANIA WÓZKÓW AKUMULATOROWYCH
H.01
MAGAZYN SUROWCÓW / KOMPONENTÓW
3343.45
1000 < Q [MJ/m²] < 2000
±0,00 = 24,50 m n.p.m SPRAWDZIC
H.09
MAGAZYN HANDLOWY
3848.22
1000 < Q [MJ/m²] < 2000
±0,00 = 24,50 m n.p.m SPRAWDZIC
H.10
Hala produkcyjna
10289.08
1000 < Q [MJ/m²] < 2000
±0,00 = 24,50 m n.p.m SPRAWDZIC
H.04
H.05
H.06
H.07
H.08
H.11
H.12
H.13
MAINTENANCE WORKSHOP
314.55 m²
H.16
H.17
AIR COMPRESSORS ROOM
199.67 m²
H.18
REPARATION MOLD WORKSHOP
357.42 m²
H.19
LABOLATORY
142.97 m²
H.20
QUALITY CONTROL
221.54 m²
H.21
OFFICE
2 x 651.90 m²
T.01
T.02
T.03
T.04
BRAMA PRZESUWNA EI60
BRAMA PRZESUWNA EI120
BRAMA UŻYTKOWA
DRZWI EI60
REI120
2m EI60
MAB UNIT AND CHIMNEY AREA
GEL COAT CURING RUNNEL
INSERT CONVEYOR
VENTILATION SYSTEM
HEATING ROOM
MOLD STORAGE
VENTILATION ROOM
CLEANING
MANUAL PAINT.
ROBOT PAINT.
MOLD CLOS. I
MOLD CLOS. II
ZADASZENIE WEJŚCIA
blok biurowy wg rysunków bloku biurowego
Promiennik gazowy InfraSchwank SDU firmy Schwank Qg=49 kW Zużycie gazu GZ-20 - 4,92 m³/h Nenl=0,1 kW/230V Odprowadzenie spalin na dach DN100/150
Detektor gazu
Dezinfykator powietrza Masa=17 kg, moc max. 500W
Wywiew z magazynu - osiatkowiać i wyprowadzić do wentylatora dachowego
Zespół nawiewny NZ 800x500 Vn=2000m³/h poz. oś +2,50m
Zespół nawiewny NZ 800x400 Vn=2000m³/h poz. oś +2,50m
Zespół nawiewny NZ 800x300 Vn=2000m³/h poz. oś +2,50m
Zespół nawiewny NZ 800x200 Vn=2000m³/h poz. oś +2,50m
Zespół nawiewny NZ 800x100 Vn=2000m³/h poz. oś +2,50m
Projektowany okap przed stacją ładowania wózków. Dobór na etapie projektu wykonawczego po określeniu wielkości stacji ładowania
Grzejnik elektryczny Qg=0,5kW
Grzejnik elektryczny Qg=1,0kW
Grzejnik elektryczny Qg=1,5kW
Grzejnik elektryczny Qg=2,0kW
Grzejnik elektryczny Qg=3,0kW
Vn=3200 m³/h + wentylator awaryjny
Vn=2000 m³/h + wentylator awaryjny
Vn=1 000 m³/h Vn=30 790 m³/h
Vn=27 000 m³/h Vn=28 735 m³/h
Vn=82 225 m³/h Vn=82 225 m³/h
Vn=840 m³/h + wentylator awaryjny
Vn=11 380 m³/h Vn=12 495 m³/h
Vn=21 480 m³/h Vn=24 480 m³/h
Vn=24 880 m³/h Vn=24 880 m³/h
Vn=800 m³/h Vn=960 m³/h
Vn=840 m³/h Vn=945 m³/h
Vn=660 m³/h Vn=700 m³/h
Vn=660 m³/h Vn=700 m³/h
Vn=3500 m³/h Vn=3500 m³/h
Vn=150 m³/h Vn=150 m³/h
Vn=35 m³/h
Vn=50 m³/h
Vn=50 m³/h
Vn=50