

ARKUSZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

Inwestor	MIO PINO sp. z o.o. ul.T.A.Wendy 10C , 70-655 Szczecin		
Data	15.07.2024		QL: 2

„Budowa budynku związanego z czasowym zakwaterowaniem turystycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach 83/10, 83/21, obręb 19, Międzyzdroje”.	Numer projektu NBQ/2023/032
--	---------------------------------------

Numer pytania	Ref	Treść pytania	Treść odpowiedzi	Data zadania pytania	Data zamieszczenia odpowiedzi
17	11.VI.17	Proszę o udostępnienie opisu zaprojektowanych warstw poziomych i pionowych zgodnie z zastosowanym oznaczeniem na rysunkach np. posadzka oznaczenie „ P1C”,	Opis zaprojektowanych warstw znajduje się w Dokumentacji projektowej "Dokumentacja PW (zip)" w branży : 2. ARCHITEKTURA / OPIS w pliku: NBQ_OPIS PW__BUDYNEK na stronie 31.	12.07.2024	15.07.2024
18	11.VI.18	Proszę o sprecyzowanie grubości zaprojektowanych szyb w balustradach zewnętrznych balkonowych oraz jakiego koloru ma być szyba: mleczna , bez koloru?,	Szyba w balustradach zewnętrznych balkonowych przezierna (bez koloru). Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego - balustrada VSG 5.5.2 (2x szyba gr. 5mm i 2 warstwy folii - łączna grubość 10,76 mm)	12.07.2024	15.07.2024
19	11.VI.19	Proszę o informację jaką klasę antywłamaniowości mają spełniać zaprojektowane rolety?,	Rolety antywyważeniowe z zabezpieczeniem automatycznym rygłem.	12.07.2024	15.07.2024
20	11.VI.20	Proszę o informację jakiej klasy beton przewidziano na chudziak?,	Chudy beton – klasa C8/10	12.07.2024	15.07.2024
21	11.VI.21	Proszę o informację odnośnie zapisu ogrodzenia z zielenią w opisie PZT „Dodatkowo projektuje się ogrodzenia ażurowe systemowe „Betafence” panele ogrodzeniowe 2D SUPER, Słupki O-LOX SUPER - w kolorze antracytowym, częściowo porośnięte zielenią.” Jakiego typu zieleń miałyby być na ogrodzeniu?,	Nasadzenia zieleni - poza zakresem wyceny	12.07.2024	15.07.2024
22	11.VI.22	Proszę o udostępnienie danych/detalu odnośnie przewidzianego pylonu dekoracyjnego (wymiar obudowy , fundament), o którym mowa w opisie PZT,	Pylon dekoracyjny - poza zakresem wyceny	12.07.2024	15.07.2024
23	11.VI.23	Proszę o udostępnienie inwentaryzacji zieleni, o której mowa w opisie PZT.	Nasadzenia zieleni - poza zakresem wyceny	12.07.2024	15.07.2024