

ARKUSZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

Inwestor	MIO PINO sp. z o.o. ul.T.A.Wendy 10C , 70-655 Szczecin		
Data	22.07.2024		QL: 4

„Budowa budynku związanego z czasowym zakwaterowaniem turystycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach 83/10, 83/21, obręb 19, Międzyzdroje”.	Numer projektu NBQ/2023/032
--	--------------------------------

Numer pytania	Ref	Treść pytania	Treść odpowiedzi	Data zadania pytania	Data zamieszczenia odpowiedzi
35	11.VI.35	Występują błędy typu: na schemacie podany kabel zasilający 4[YKXS 4x185]; w opisie 4[YKXS 1x185]. Proszę o wskazanie właściwego	prawidłowy kabel to 4[YKXS 1x185]- typ kabla na schemacie zostanie skorygowany	18.07.2024	22.07.2024
36	11.VI.36	Na schematach występują 3 przyciski ppoż., na planie są 2? Jaka wersja jest docelowa?	poprawna ilość przycisków głównego wyłącznika prądu to 2 (PWP-UW1, PWP-UW2)	18.07.2024	22.07.2024
37	11.VI.37	Brak umiejscowienia na planach skrzynek/szaf wskazanych na schematach PWP? Proszę o informację lub rysunek	Lokalizacja szaf PWP-UW1, PWP-UW2 przedstawiona na planie rys. E9 w pom. elektrycznym przy rozdzielniach TG ora TGA	18.07.2024	22.07.2024
38	11.VI.38	Mimo zapisu o dostarczeniu spisu oprav – brak takiego spisu i brak opisu/legandy na planach. Proszę o udostępnienie spisu /opisu	Projekt oświetlenia i specyfikacja lamp w pliku: "Dokumentacja PW branża elektryczna uzupełnienie nr 2 – lampy 18.07.24 (zip)"	18.07.2024	22.07.2024
39	11.VI.39	Brak danych o torach kablowych (korytka, drabinki), proszę o udostępnienie,	plan zostanie uzupełniony do 24.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
40	11.VI.40	Brak projektów: schematów i planów rozmieszczenia instalacji słaboprądowych -prosimy o uzupełnienie,	schemat instalacji słaboprądowych przedstawiono na rys. T1-T8, plan zostanie uzupełniony	18.07.2024	22.07.2024
41	11.VI.41	Prosimy o udostępnienie braków z instalacji a dokładnie brak jest planów, schematów, opisów dotyczących instalacji SAP, alarmowej itp.	jedyny system p-poż to oddymianie klatki schodowej- schemat oddymiania przedstawiono na rys. T9,	18.07.2024	22.07.2024
35	11.VI.35	Proszę o informację, czy dane dotyczące rodzaju wykończenia np. płytek, należy pozyskiwać z dokumentu excel: „STANDARDY WYKOŃCZENIA 3 arkusze 03.07.2024”, czy jednak z opisu architektury projektu wykonawczego.	Zgodnie z informacją zawartą w Opisie przedmioty zamówienia, punkt 7 - w przypadku rozbieżności - dokumentem na podstawie którego należy opracować wycenę są standardy wykończeni (tabela Excel).	19.07.2024	22.07.2024
36	11.VI.36	Brak informacji dotyczących instalacji PV. Czy ww instalacja jest w zakresie oferty. Jeśli tak to proszę o udostępnienie projektu PV.	Projekt instalacji fotowoltaicznej opracowuje wykonawca instalacji. W projekcie podane są wymagane moce instalacji.	19.07.2024	22.07.2024
37	11.VI.37	Brak w dokumentacji legandy oprav wewnętrznych oświetlenia podstawowego	Projekt oświetlenia i specyfikacja lamp w pliku: "Dokumentacja PW branża elektryczna uzupełnienie nr 2 – lampy 18.07.24 (zip)"	19.07.2024	22.07.2024