

ARKUSZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

| | | | |
|-----------------|--|--|-------|
| Inwestor | MIO PINO sp. z o.o. ul.T.A.Wendy 10C , 70-655 Szczecin | | |
| Data | 23.07.2024 | | QL: 5 |

| | |
|--|--------------------------------|
| „Budowa budynku związanego z czasowym zakwaterowaniem turystycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach 83/10, 83/21, obręb 19, Międzyzdroje”. | Numer projektu NBQ/2023/032 |
|--|--------------------------------|

| Numer pytania | Ref | Treść pytania | Treść odpowiedzi | Data zadania pytania | Data zamieszczenia odpowiedzi |
|---------------|----------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| 38 | 11.VI.38 | Proszę o określenie rodzaju nawiewników okiennych i ściennych oraz parametry jakie mały by spełniać | Zgodnie z opisem technicznym w branży sanitarnej: nawiewniki okienne EXR.HP oraz ścienne EHT.LEG.930. Pełny opis nawietrzaków w tabeli ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW WENTYLACJA MECHANICZNA -AERECO (tabela w pliku ZAŁĄCZNIKI, strina 64) Branża sanitarna | 22.07.2024 | 23.07.2024 |
| 39 | 11.VI.39 | Proszę o informację czy należy do wyceny przyjąć całą elewację w okładzinie HPL zgodnie z zapisem w dokumencie excel „STANDARDY WYKOŃCZENIA 3 ARKUSZE 03.07.2024 | Tak, zgodnie z podaną informacją: "do wyceny przyjąć całą elewację w okładzinie HPL" | 19.07.2024 | 23.07.2024 |
| 40 | 11.VI.40 | Proszę o potwierdzenie, że okładzinę schodów – DASAG należy zarówno dostarczyć jak i zamontować | Tak, potwierdzamy, zakup elementów DASAG, dostawa materiału i montaż pod stronie Wykonawcy | 19.07.2024 | 23.07.2024 |
| 41 | 11.VI.41 | 3.Proszę o potwierdzenie, że dostarczenie płytek do pomieszczeń A.PT.0.1,A.PT.07,A.PT.08,A.PT.1.2,A.PT.2.2,A.PT.3.3 oraz płytek klatek schodowych i spoczników z wyłączeniem biegów schodowych nie jest w zakresie Generalnego Wykonawcy | Tak, potwierdzamy gres jako dostawa inwestorska - do wyceny montaż wraz z materiałami do montażu (grunt, klej, fuga, listwa). Dotyczy okładzin gresowych wg rozmieszczenia - zgodnie z aranżacją wnętrz. Okładziny typu DASAG - uwaga j.w. | 19.07.2024 | 23.07.2024 |
| 42 | 11.VI.42 | 1.Prosimy o wyjaśnienie w zakresie tabeli TER. W zakresie branży elektrycznej występuje dział „System kontroli dostępu - SKD” którego nie ma w dokumentacji projektowej natomiast jest zaprojektowana instalacja RTV, której brak w tabeli TER | W tabeli TER zmienia się zapis: "system kontroli dostępu-SKD" na "instalacja RTV" | 19.07.2024 | 23.07.2024 |
| 43 | 11.VI.43 | Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentem excel „STANDARDY WYKOŃCZENIA 3 arkusze 03.07.2024” dostawa i montaż białego montażu wraz z armaturą nie jest w zakresie wyceny, a wyłącznie wyjście instalacji wod-kan z szachtu i zakończone zaślepką. | Dostawa i montaż białego montażu wraz z amaturą nie są w zakresie wyceny, ale wyjście instalacji wod-kan - z podejściami pod projektowane urządzenia - zgodnie z opisem w tabeli "Standardy Wykończenia". | 19.07.2024 | 23.07.2024 |
| 44 | 11.VI.44 | Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z dokumentem excel „STANDARDY WYKOŃCZENIA 3 arkusze 03.07.2024” w zakresie instalacji klimatyzacji jest wyłączenie wykonanie orurowania bez dostawy i montażu jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej o instalację klimatyzacji freonowej, obecnie brak takiej dokumentacji | Potwierdzamy, że w zakresie instalacji klimatyzacji jest wyłącznie wykonanie orurowania bez dostawy i montażu jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych. Należy jednak odrębnie, w ramach wskazania cen jednostkowych zmian lokatorskich wycenić koszt wyposażenia apartamentu w pełną instalację klimatyzacyjną. Wytyczne do wyceny będą udostępnione do | 19.07.2024 | 23.07.2024 |

ARKUSZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

| Inwestor | MIO PINO sp. z o.o. ul.T.A.Wendy 10C , 70-655 Szczecin | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Data | 23.07.2024 | QL: 5 | | | |
| „Budowa budynku związanego z czasowym zakwaterowaniem turystycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach 83/10, 83/21, obręb 19, Międzyzdroje”. | | | | | Numer projektu NBQ/2023/032 |
| Numer pytania | Ref | Treść pytania | Treść odpowiedzi | Data zadania pytania | Data zamieszczenia odpowiedzi |
| 45 | 11.VI.45 | 5.Prosimy o wyjaśnienie w zakresie tabeli TER. Jakie instalacje sanitarne należy wycenić w pozycji „IX.2 Instalacje sanitarne”. W tabeli TER w pkt IV Instalacje sanitarne są wymienione do wykonania instalacje wewnętrzne, natomiast w pozycji „VIII Zewnętrzne instalacje sanitarne” wymieniono zewnętrzne instalacje wraz z przyłączami. | Pozycja IX.2 umieszczona została omyłkowo. W pozycji należy wpisać "0" | 19.07.2024 | 23.07.2024 |